

Preguntas y Respuestas PR6930433 RFQConstructionMaterial Popayan

Ítem 7: Qué tipo de cerradura se debe emplear para la puerta, en la imagen no se identifica claramente. Lleva marco la puerta, que tipo de marco.

- R/ . Que sea cerradura sencilla y bisagra, con agarradera de apertura. Tipo – entrada, acabado – Cromo mate, Uso – Cilíndrico.



Ítem 29: Tubo galvanizado cerramiento de 2 plg, a que hace referencia cuando dice “condo 40 cm”

- R/ Tubo galvanizado de cerramiento, diámetro 2 pulgadas, largo 3 metros, con codo de 40 cm (doblado a 60 Grados en uno de sus extremos, para colocar alambre en esta parte superior), calibre 2 mm



Ítem 57: Portón metálico de doble hoja, cual es el espesor de lámina, va empotrado, que tipo de marco lleva y que chapa se debe emplear.

- R/ Portón metálico de 4 mts de ancho por 3 mts de alto doble hoja lamina de calibre 2 mm, con chapa, y marco

* Item 63 Lamina HR Alfajor . Esta lamina no viene galvanizada viene solamente en HR sin ningun recubrimiento , y la medida que se consigue en el mercado es de 1 metro x 3 metros .
También viene lamina Alfajor en aluminio de 1.22 metros x 2.44 metros

- R/ Que sea lámina tipo Alfajor en aluminio de 1.22 metros x 2.44 metros, corrugada